

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГІЛЬДІЯ ІНЖЕНЕРІВ
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АТ

№ 004660

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер технічного нагляду
(найменування професії)

Виданий про те, що Зверев Сергій Олексійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер з технічного нагляду (будівництво)

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 29 жовтня 2015 року № 7
(рішенням _____ секції Комісії
від _____ № _____, затвердженим президією
Комісії _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 29 жовтня 2015 року
за № 4579

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд

Згідно оригіналу вірно.

С. О. Зверев

Дата видачі 30 жовтня 2015 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)



Нечепорчук А.А.

Затверджую
Директор ТК ДДТУ
Олійник Л.О.
«04» 09 2018 р

**Акт
визначення доступності навчальних приміщень технологічного коледжу
ДДТУ для осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп
населення**

Ознаки доступності об'єктів для користування людьми з особливими потребами:

1. Безпроблемне пересування по прилеглий території:
 - тротуари шириною не менше 1,50м - 1,80 м;
 - відсутність сходів на тротуарах;
 - пандуси в місцях переходу через проїжджу частину.
2. Наявність визначених місць для паркування автомобілів інвалідів найближче до входу у будинок.
3. Входи/виходи, двері.
4. Доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси.
5. Відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори.
6. Означення місцезнаходження (пиктограми).

Нормалізація зазначених пріоритетів запроваджена на основі ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Дата обстеження 04.09.2018 року.

Назва об'єкту - навчальний корпус ТК ДДТУ

Адреса м.Кам'янське, пр.Конституції, 2А

Телефон тел. 0672110083, 0638224015

Електронна адреса dtkddtu@gmail.com,

Проектант Піщида В.В - викладач будівельних дисциплін ТКДДТУ

Виконавець Ніколаєнко А.М.-інженер з охорони праці ТК ДДТУ

1.Безпроблемне пересування по прилеглий території

Показники		Так	Ні	Примітка
1.1	Мінімальна ширина тротуарів	1500мм		
		1800мм	так	
1.2	Поверхня тротуару рівна і неслизька	так		
1.3	Відсутність сходів на тротуарах	так		
1.4	У тротуарі немає вибоїн, щілин та швів розміром більше ніж 13мм	так		
1.5	Максимальна висота бордюрів 150мм	так		
1.6	Наявність пандусу для виїзду з автостоянки на тротуар перед будівлею		ні	

1.7	Наявність пандусів в місцях переходу через проїжджу частину		ні	
-----	---	--	----	--

Зауважень та доповнень немає

2. Зона паркування автомобілів

	Показники	Так	Ні	Примітка
2.1	Наявність стоянки недалеко від об'єкту	так		
2.2	Виділені місця стоянки для інвалідів шириною 3,5м	так		
2.3	Ширина місця стоянки достатня для проїзду візка	так		
2.4	Вїзд зі стоянки на тротуар обладнаний похилою площиною(пандусом)		ні	
2.5	Наявні знаки –пиктограми «Стоянка для інвалідів»	так		

Зауважень та доповнень немає

3. Входи/виходи, двері

	Показники	Так	Ні	Примітка
3.1	Споруда має чітко видний, доступний головний вхід з вулиці	так		
3.2	Передбачений альтернативний доступ через службовий або додатковий вхід	так		
3.3	Майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для інвалідів захищені від атмосферних опадів	так		
3.4	Зручне розташування дверей	так		
3.5	Ширина проходу вхідних дверей (в просвіті) більше ніж 850мм	так		
3.6	Вхід прямий і рівний	так		
3.7	Габарити тамбуру дозволяють маневрувати візком	так		
3.8	Решітка /щітка для витирання ніг не створює бар'єру	так		
3.9	При необхідності влаштування порогу, його висота не повинна перевищувати 25мм. Краї порогу заокруглені	так		
3.10	Ручки дверей мають форму, поверхню та розташування, зручні для охоплення рукою	так		
3.11	Максимальне зусилля для відкривання чи закривання дверей не перевищує 2,5кг	так		
3.12	Час автоматичного/примусового	так		

	закриття не менше ніж 3сек.			
3.13	Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»	так		
3.14	Скляні входні двері з автоматичним відкриванням		ні	
3.15	При використанні дверей із заскленими полотнами необхідно передбачати на склі яскравого маркування, непрозорої попереджувальної смуги шириною 150мм (на висоті 1600мм над рівнем підлоги)		ні	
3.16	В полотнах входних дверей передбачені оглядові панелі з протиударного скла		ні	
3.17	Нижня частина дверних полотен захищена протиударною смугою	так		
3.18	Доступні для неповносправних усі частини будівлі від головного входу	так		
	альтернативного входу	так		

Зауважень та доповнень немає

4. Сходи і пандуси

	Показники	Так	Ні	Примітка
4.1	Сходи			
4.1.1	Сходи неслизькі, мають спеціальне покриття	так		
4.1.2	Сходи мають тактильне (реєфне) та візуальне (кольором) попередження на початку і в кінці сходів мінімум за 600мм від першої сходинки	так		
4.1.3	Конструкція сходинок безпечна	так		
4.1.4	Суцільні, без розривів	так		
4.1.5	Наявність поручня при сходах	так		
4.1.6	Поруччя повинно бути круглого розрізу діаметром не менше 30мм і не більше 50мм, чи прямокутного розрізу товщиною не більше 40мм	так		
4.1.7	Поруччя вгорі і внизу паралельні до підлоги, продовжуються на 300мм далі від крайньої сходинки	так		
4.2	Пандус			
4.2.1	Пандус захищений від атмосферних опадів		ні	

4.2.2	Висота підйому кожного маршу пандуса не перевищує 800мм	так		
	Ухил не більше ніж 1:12	так		
4.2.3	При підйомі до 200мм ухил пандуса може бути 1:10		ні	
4.2.4	На початку і в кінці кожного підйому пандуса влаштовані горизонтальні площадки шириною не менше ширини маршу пандуса і довжиною не менше 1500мм		ні	
4.2.5	Горизонтальні майданчики на поворотах мають розміри не менше 1500x1500мм		ні	
4.2.6	Ширина пандуса відповідає основним параметрам проходів	так		
4.2.7	При довжині пандуса більше 6000мм є горизонтальні площадки для відпочинку довжиною 1500мм по ширині пандуса		ні	
4.2.8	З обох боків пандуса є стінки, бортики, рейки або інші обмежувачі висотою більше 50мм	так		

Зауважень та доповнень немає

5. Відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори

	Показники	Так	Ні	Примітка
5.1	Коридори			
5.1.1	Мінімальна ширина коридору при односторонньому русі у візках 1200мм	так		
5.1.2	Мінімальна ширина коридору в місцях постійного відвідування неповносправних 1800мм	так		
5.1.3	Безбар'єрність по висоті більше ніж 2100мм, не перешкоджає незрячим	так		
5.1.4	Предмети інтер'єру в коридорі не ускладнюють пересування неповносправних	так		
5.1.5	Двері приміщень по коридору відчиняються на коридорі в середину приміщення	так		

Зауважень та доповнень немає

	Показники	Так	Ні	Примітка
	Позначення (піктограми)			
6.1	Є вказівники напрямку	так		
6.2	Є позначення входу	так		

6.3	Є позначення про доступність	так		
6.4	Доступний огляд	так		
6.5	Доступні місця харчування	так		
6.6	Доступні туалети	так		
6.7	Доступні місця для паркування	так		
6.8	Доступні в'їзди	так		
6.9	Позначення легко читаються і зрозумілі	так		
6.10	Позначення видимі з рівня сидячи	так		
6.11	Позначення мають контрастну поверхню			
	Заходи безпеки			
6.12	Підлога регулярно миється	так		
6.13	При наявності ліфту є також вестибюль або коридор		ні	
6.14	Поверх ділиться на дві протипожежні зони		ні	
6.15	Балкони доступні		ні	
6.16	Вихід з нижнього поверху	так		
6.17	Доступні пандуси на нижньому поверсі	так		

Висновки постійно діючої комісії (наказ № 90-ОП від 29.10.2018 р.) по прийманню в експлуатацію пандусу:

Голова комісії по прийманню в експлуатацію навчального обладнання, лабораторій, майстерень і т.н., заступник директора з навчальної роботи



В.М.Бутенко

Голова комісії по прийманню в експлуатацію обладнання та приміщень підрозділів АГЧ, заступник директора з АГР



Н.Д.Бажан

Інженер з охорони праці коледжу



А.М.Ніколаєнко

Голова профбюро коледжу, заступник директора з виховної роботи



І.В.Кириченко

Провідний інженер Дніпровського державного технічного університету



С.О.Зверев

Зауваження та доповнення _____



